

DIS/ADR/SVR/API/API-PUG

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione\_Aut\_1845824** (da citare nell'oggetto della corrispondenza)  
Costruzione di una campata di linea elettrica aerea in cavo B.T. a farsi e della linea elettrica interrata in cavo B.T. da posare per elettrificare n. 1 armadietto elettrico stradale da installare per potenziamento rete in c/da Zecchinello nell'agro di Corato. (Cod. rintr. 118166774)  
**Imposizione coattiva di servitù**

## Avviso di deposito domanda di autorizzazione

La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver depositato, presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di:

- linea elettrica aerea e interrata in cavo B.T. a farsi e installazione di un armadietto elettrico stradale per potenziamento rete in C.da Zecchinello nell'agro di Corato (prot. E-DIS-08/03/2021-0192690)

Tale istanza prevede l'imposizione delle servitù di elettrodotto **inamovibile** sui terreni interessati dal progetto. Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:

### Tratto di linea a bassa tensione aerea da costruire Km. 0,050 circa avente le seguenti caratteristiche:

- Frequenza: 50Hz
- Tensione nominale: 230 – 400 V
- Sostegno: monostelo in c.a.c. o in lamiera ottagonale (altezza massima fuori terra per il sostegno del tipo 10/E mt 8,60)
- Conduttori: cavo quadripolare ad elica visibile in Al. 3x35+1x54,6 mmq.
- Isolamento: i conduttori BT sono isolati con polietilene reticolato sotto guaina in PVC – grado di isolamento 4;

### Linea a bassa tensione interrata da costruire Km. 0,360 circa avente le seguenti caratteristiche:

- Frequenza: 50Hz
  - Tensione nominale: 230 – 400 V
  - Conduttori: cavo quadripolare ad elica visibile in Al. 3x150+95N.
- (lunghezza complessiva del cavo km. 0,370 compresa la discesa cavo dal sostegno di linea aerea B.T. da installare e l'ingresso e l'uscita cavo dall'armadietto elettrico stradale da installare)
- Isolamento: isolati con XLPE.

### Installazione di n. 1 armadietto elettrico stradale

La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:

1/2

**Comune di Corato - Foglio di mappa n° 99 particelle n. 18, 156 e 147.**

Il piano tecnico dell'opera resta depositato presso la **Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il **comune di Bitonto – Servizio per il Territorio** – Corso Vittorio Emanuele II, 41, dove potrà essere consultato.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

**NICOLA AMODIO**

**Il Responsabile**

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.