

DIS/PUB/PGE/PLA/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione\_Aut\_1984464** (da citare nell'oggetto della corrispondenza)  
Potenziamento di una linea elettrica aerea in cavo B.T. esistente e posa di una linea elettrica interrata in cavo B.T. nei pressi della strada comunale esterna denominata Sciovanna nell'agro di Altamura. (Cod. rintr. 214726363)

### Avviso di deposito domanda di autorizzazione

La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via A. Angiulli, 11 dà avviso di aver depositato, presso la **Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente – Sezione Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di:

- Potenziamento di una linea elettrica aerea in cavo B.T. esistente e posa di una linea elettrica interrata in cavo B.T. nei pressi della strada comunale esterna denominata Sciovanna nell'agro di Altamura (prot. E-DIS-02/03/2021-0171817)

Tale istanza prevede l'imposizione delle servitù di elettrodotto **inamovibile** sui terreni interessati dal progetto.

Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:

- Potenziamento di Km 0,270 circa di linea elettrica aerea B.T. in cavo quadripolare ad elica visibile in Al. 3x70+1x54,6 mmq. isolati con polietilene reticolato XLPE;
- Sostituzione di n. 2 sostegni di cui 1 sostegno monostelo in c.a.c. o in lamiera ottagonale (altezza massima fuori terra per il sostegno del tipo 10/E 8,60m) e 1 sostegno monostelo in c.a.c. (altezza massima fuori terra per il sostegno del tipo 10/F 8,60m)
- Posa di Km 0,020 circa di linea elettrica interrata B.T. in cavo quadripolare B.T. in Al. 3x10+6C a neutro concentrico in rame.

La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:

**Comune di Altamura - Foglio di mappa n° 221 particella n. 777, 715, 518, 517, 89 e 341.**

**Comune di Altamura - Foglio di mappa n° 204 particella n. 562, 518, 513 sub. 4, 136 e 135.**

Il piano tecnico dell'opera resta depositato presso il **Servizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente – Sezione Ambiente della Città Metropolitana di Bari** con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il **comune di Altamura – III Settore Sviluppo e Governo del Territorio – Servizio Urbanistica** – P.zza Repubblica, 8 dove potrà essere consultato.

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

**Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE**

Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso presso la **Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica Territorio e Ambiente – Sezione Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

**CARMINE SILEO****Il Responsabile**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.