

Comune di Locorotondo (BA)

Foglio n. 34 P.IIa n. 48 e 69

DIS/PUB/PGE/PLA/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** ai sensi dell'art.16, comma 4 D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e della L.R. n° 25 del 09/10/2008 e ss.mm.ii. ASSERVIMENTO COATTIVO PER PUBBLICA UTILITA'.

RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione_Aut_1991384 (da citare nell'oggetto della corrispondenza)

Costruzione della linea elettrica interrata in cavo B.T. da posare per elettrificare n. 1 armadietto elettrico stradale da installare per potenziamento rete nei pressi della strada vicinale di Pergolo nell'agro di Locorotondo. (Cod. rintr. 211703311)

Ditte irreperibili Fg. 34 p.IIa 48 e 69 comune di Locorotondo

Ai sensi dell'art.16 comma 4 del D.P.R. n.327 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni, ed ai sensi della L.R. n° 25 del 09/10/2008 e ss.mm.ii., si dà

AVVISO

che l'e-distribuzione - Società per Azioni - Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Puglia Basilicata - Programmazione e Gestione - Proget. Lavori-Autoriz. Mt - Autoriz. Patrimonio Industr., con sede in Via A. Angiulli n° 11 - Bari (BA), in data 26/02/2020 ha presentato alla Città Metropolitana di Bari istanza per l'ottenimento dell'**autorizzazione alla costruzione ed esercizio con dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di asservimento coattivo in via d'urgenza** dell'impianto in oggetto.

Detta istanza, corredata da relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera nonché del progetto della stessa, degli elaborati e documenti occorrenti e della descrizione delle aree da asservire coattivamente, è depositata presso la Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente - Via Positano, 4 Bari.

Tra le aree interessate dalla realizzazione dell'opera è inclusa l'area di proprietà della Ditta in indirizzo come di seguito meglio descritta anche per la parte dell'opera elettrica a realizzarsi:

Ditta 1 (n. 5 cointestatari): Foglio n. 34 p.IIa n. 48 Comune di Locorotondo
– Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 1,00; fascia m 3,00, superficie mq 3,00..

Ditta 2 (n. 3 cointestatari): Foglio n. 34 p.IIa n. 69 Comune di Locorotondo

– Parte di opera elettrica ricadente nella proprietà: sostegni n. 0; percorrenza totale m 50,00; fascia m 3,00, superficie mq 150,00.

Le eventuali osservazioni in merito all'opera da realizzarsi, da presentarsi entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla ricezione del presente avviso, così come indicato dall'art. 16 comma 10 del D.P.R. n.327/2001 come modificato dal D.Lgs n. 330/2004, dovranno pervenire al Servizio Tutela e valorizzazione Ambiente - della Città Metropolitana di Bari Via Positano, 4 - 70121 Bari.

Si avvisa che qualora non sia più proprietaria del fondo in questione, la S.V. è tenuta, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, a darne tempestivamente comunicazione, all'e-distribuzione S.p.A. - Unità PLA/API – Via A. Angiulli n. 11 - 70126 Bari o al citato Ufficio della Città Metropolitana di Bari indicando il nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti utili a ricostruire la situazione degli immobili.

Si precisa che gli atti e i documenti presentati con l'istanza possono essere altresì visionati presso l'Ufficio API di e-distribuzione S.p.A. in Via A. Angiulli n. 11 - 70126 Bari (Rif.: geom. Catalano Domenico Tel. 329 4304054 e-mail: domenico2.catalano@e-distribuzione.com - Sannicandro Francesco Tel 0802352184 e-mail francesco.sannicandro@e-distribuzione.com).

Detto Ufficio, essendo promotore del procedimento in oggetto è anche a disposizione per eventuali chiarimenti sull'opera a realizzarsi.

Per gli adempimenti di competenza dell'e-distribuzione S.p.A., nella sua qualità di soggetto promotore del procedimento, il referente comunicato quale responsabile è l'ing. Sileo Carmine.

Distinti saluti.

Allegati: stralcio planimetrico.


CARMINE SILEO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



ALLEGATO C



Discesa cavo B.T. da sostegno B.T. esistente, minimo tratto di posa di n. 1 corrugato Ø 125 di protezione al cavo B.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta su fascia sterrata privata, adiacente alla strada vicinale bitumata denominata di Pergolo









Attraversamento trasversale della strada vicinale bitumata denominata di Pergolo con n. 1 corrugato Ø 125 di protezione al cavo B.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta

Tratto di posa di n. 1 corrugato Ø 125 di protezione al cavo B.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta in senso parallelo sulla strada vicinale bitumata denominata di Pergolo

Inizio posa di n. 1 corrugato Ø 125 di protezione al cavo B.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta in senso parallelo sulla strada sterrata privata

Fine posa di n. 1 corrugato Ø 125 di protezione al cavo B.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta in senso parallelo sulla strada sterrata privata

LEGENDA

-  = Numero delle foto e direzione di presa
-  = Sostegno per linea aerea B.T. in c.a.c. esistente
-  = Linea aerea B.T. in cavo precordato esistente
-  = Linea aerea B.T. in conduttori nudi esistente
-  = Linea interrata B.T. da posare in cavo quadripolare ad elica visibile in Al. 3x150+95N
-  = Armadietto elettrico stradale da installare
-  = Identificativo ditte
-  = Picchetti